



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME KAMËZ SH.A
DEPARTAMENTI EKONOMIK
SEKTORI LIGJOR DHE PROKURIME

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT
FILLOJNË AFATET E ANKIMIT

Nr. _____ Prot.

Date, me ____ . ____ .2026

[26/03/2026]

Drejtuar: OPTIO SHPK Nipt M51320077D me adresë Tirane Rruga Muhamet Gjollës, Garazh me sip 19m2 me nr pasurie 6/372-G, Zone kadastrale 8270, Nr.Kod Unik 8270084243

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)
BOE :

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e Hapur, e Thjeshtuar - Mallra"

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-76706-02-19-2026

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: : Blerje matësa uji dhe Kasetash

Fondi limit: 8,000,000 (Tetë milion) lekë pa tvsh.

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 30 (Tridhjetë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 20/02/2026

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike :Buletini nr.16 datë 23/03/2026.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. ALEN-CO SHPK

K83213401M

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 7,392,015 (*shtatë milion e treqind e nëntëdhjetë e dy mijë e pesëmbëdhjetë mijë*) lekë pa TVSH.
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. OPTIO SHPK

M51320077D

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 7,423,740 (*shtatë milion e katërqind e njëzetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë*) lekë pa TVSH.

* * *

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

SKUALIFIKOHET

1. ALEN-CO SHPK

K83213401M

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 7,392,015 (*shtatë milion e treqind e nëntëdhjetë e dy mijë e pesëmbëdhjetë mijë*) lekë pa TVSH.
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Operatori ekonomik Alen -Co skualifikohet nga ky tender per arsyet e poshtëshënuara, konkretisht pikën :

2.7.Operatori ekonomik duhet të paraqesë mostra për zërat e preventivit me nr.rendor 1,2,3,4,5,6. Mostrat duhet të paraqiten ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Mosparaqitja e mostrave përbën kusht për skualifikim. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit;

Për matesin 3/4'' me buketone në specifikimet teknike janë kërkuar këto parametra

Permasa	Dn	3/4 "
R(min)	Q3/Q1	160
Q4	m^3/h	5
Q3	m^3/h	4
Q2	l/h	40
Q1	l/h	25
Leximi max	m^3	99999,999
Lexim min	liter	0,01
Humbjet e presionit	Δp	$\Delta p < 63$ ne Q3
Presioni max	bar	16 bar

Për matesin 1'' me buketone në specifikimet teknike janë kërkuar këto parametra

Permasa	Dn	1"
R(min)	Q3/Q1	160
Q4	m^3/h	7.875
Q3	m^3/h	6.3
Q2	l/h	63
Q1	l/h	39.375
Leximi max	m^3	99999,999
Lexim min	liter	0,01
Humbjet e presionit	Δp	$\Delta p < 63$ ne Q3
Presioni max	bar	16 bar

Për matesin 1/2'' me buketone në specifikimet teknike janë kërkuar këto parametra

	Dn	1/2"
R(min)	Q3/Q1	160
Q4	m^3/h	3,125
Q3	m^3/h	2,5
Q2	l/h	26.6
Q1	l/h	15.625
Leximi max	m^3	99999,999

Lexim min	Liter	0,01
Humbjet e presionit	Δp	$\Delta P < 63$ ne Q3
Presioni max	Bar	16 bar

Në dokumentet e procedurës së prokurimit në pikën 2.7 kriteret e vecanta , Autoriteti Kontraktor ka kërkuar paraqitjen e **mostrave të matësve të ujit**, me qëllim verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike të kërkuara.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjatë shqyrtimit dhe verifikimit të mostrës së paraqitur nga operatori ekonomik, konstatoi se matësi i ujit i ofertuar konkretisht Për matesin 3/4'', Për matesin 1'' Për matesin 1/2'', ka **Rmin=100 (Q3/Q1 = 100)**.

Ndërkohë, në specifikimet teknike të procedurës së prokurimit është përcaktuar që matësi i ujit të ketë **R min = 160 (Q3/Q1 = 160)**.

Nga verifikimi i dhe i mostrave të paraqitur Për matesin 3/4'', Për matesin 1'' Për matesin 1/2'' rezulton se matesat e ofertuar nuk përmbush këtë , pasi **Rmin=100**, më i ulët se **Rmin=160** e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor.

Për rrjedhojë, produkti i ofertuar **nuk përmbush specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e tenderit**, dhe oferta e operatorit ekonomik konsiderohet **jo konform specifikimeve teknike** , duke u skualifikuar nga procedura e prokurimit .

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se **OPTIO SHPK** me Nipt **M51320077D** dhe adresë Tirane Rruga Muhamet Gjollësja, Garazh me sip 19m2 me nr pasurie 6/372-G, Zone kadastrale 8270, Nr.Kod Unik 8270084243 se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 7,423,740 (*shtatë milion e katërqind e njëzetë e tre mijë e shtatëqind e dyzetë*) lekë pa TVSH.

totali i pikëve të marra [] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Shpetim LESKAJ

ADMINISTRATORI